



Číslo potvrdenia: 133/2023 v Žiline dňa 15.03.2023

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov:

Vlastimil Atovič

DŠ/05/2021-986
2022/SK/N223-103

Číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov:

2022/SK/N224-149/011
2022/SK/NOP099-034

P O T V R D E N I E

O VYKONANÍ KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

podľa § 9 ods. 3 až 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/2022 Z. z. o vlastnostiach a o podmienkach prevádzkovania, označovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov

Názov alebo meno prevádzkovateľa hasiacich prístrojov:

Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava, **prevádzka “ŽILINA“**

č.	Typové označenie hasiaceho prístroja	Názov výrobcu alebo dovozcu hasiaceho prístroja	Rok výroby hasiaceho prístroja	Výrobné číslo alebo číslo výrobné dávky alebo číslo výrobné série tlakovej nádoby	Umiestnenie prenosného hasiaceho prístroja	Akciešnosť áno/nie Poznámky: O – oprava V – vyradiť TS – tlak.skúška *D – dod.nový HP
1.	6PdReal	HASPO	2010	3754	PRÍZEMIE VSTUP	áno
2.	Raima P6	SANAL	2009	050963	PRÍZEMIE KANCELÁRIE	áno
3.	PR-2e	KODRETA	2001	1117	PRÍZEMIE DISPO ŠATNE	nie, V
4.	P-F/MM	ČERVINKA	2022	24492	SBS BUNKA	áno
5.	Raima P6	SANAL	2009	050960	PRÍZEMIE KANCELÁRIE	áno
6.	FE006	SE SLOVAKIA	2018	000413	PRÍZEMIE KANCELÁRIE	áno, TS
7.	P-6Beta L	BETA	2012	004777	PRÍZEMIE KANCELÁRIE	áno
8.	P-6Če	ČERVINKA	2012	00273	1.POSCHODIE KANCELÁRIE	áno
9.	P-6Če	ČERVINKA	2012	00110	1.POSCHODIE KANCELÁRIE	áno
10.	P-6Če	ČERVINKA	2012	00218	1.POSCHODIE KANCELÁRIE	áno

11.	Raima P6	SANAL	2010	083778	SUTERÉN ARCHÍV	áno
12.	P-6F/MM	HTB	2014	02551	ŠATNE /STROJNÍCI/	áno
13.	S-5KTe	KODRETA	2021	13750	SERVEROVŇA	áno
14.	P-6Te	KODRETA	2014	008495	NAKLADAČ	áno
15.	P-6	GLORIA	2007	149363	NAKLADAČ	áno
16.	P-6F	HTB	2019	22132	DIELŇA KONTAJNER	áno
17.	P-6Če	ČERVINKA	2010	082630	SANITÁRNY KONTAJNER	áno
18.	P-6Te	KODRETA	2014	007776	SKLAD	áno
19.	P-6F	HTB	2019	22005	VYSOKOZ.VOZÍK	áno

Dátum vykonania kontroly prenosného hasiaceho prístroja:

03/2023

Dátum vykonania nasledujúcej kontroly prenosného hasiaceho prístroja:

03/2024

Podpis fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov:


Vlastimil ATOVIC ©
THAPNER SERVIS
 Stummarova 1278, 055 01 Topoľčany
 IČO: 34669965, IČ DPH: SK1020088828
 Tel.: +421 905 600 455

Záznam o vykonaní kontroly nástenných hydrantov, hadicových systémov a podzemných hydrantov.

č.133/2023

Organizácia: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava

Kontrolovaný objekt: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., prevádzka “ŽILINA“

Kontrolu vykonali: Vlastimil Atovič

Datum kontroly: 15.03.2023

Kontrola bola vykonaná v zmysle Vyhlášky č. 699/2004 Z.z. a v súlade s ustanovením STN EN 671-1 + AC1, STN EN 671-2 + AC1.

Meranie tlaku bolo vykonané tlakomerom značky MANOMER o rozsahu 0,1,6 , trieda presnosti 1,6

výrobné číslo FBI 02296 , ktorého posledné ciachovanie bolo vykonané 08.02.2005

Pri kontrole a meraní tlakov boli použité príslušné doplnky, ktoré pre tento účel vyhovujú.

Výsledok kontroly

Rozvod požiarnej vody s inštalovanými hydrantmi ako sústava NIE JE v rozpore s požiadavkami STN EN 671-1 + AC1, STN EN 671-2 + AC1 a normami týkajúcimi sa minimálnych prietokov na pevných spojkách hydrantov a dodávaného množstva vody. V čase kontroly boli uzatváracie ventily, hadice, prúdnice, prevádzky schopné a plne funkčné. Hydranty sú prístupné, označené piktogramom a návodom na použitie.

Závady, ktoré neboli odstránené pri kontrole, sú uvedené na priloženom súpise závad.

Následná kontrola má byť vykonaná 03/2024

Prílohy: Tabuľka merania tlaku 1.

Súpis zistených závad 1.

Súhrnné údaje o parametroch jednotlivých hydrantov vo vzťahu k tlakom a množstvu požiarnej vody

P. č.	Hydrant		Tryska Ø v mm	Tlak v MPa		Voda v l/s	Vyhovuje áno – nie
	Typ – čís.	Umiestnenie		v rade	pretlak		
1.	DN-25	ADMINISTRATÍVA PRÍZEM.	10	0,40	0,36	1,60	ÁNO
2.	DN-25	ADMINISTRATÍVA 1.POSCH.	10	0,36	0,32	1,50	ÁNO
3.	DN-25	ŠATNE /STROJNÍCI	10	0,40	0,36	1,60	ÁNO
4.	B-75	PODZEMNÝ HYDRANT	16	0,56	0,50	6,64	ÁNO

Táto tabuľka je neoddeliteľnou súčasťou správy č. _____ 133/2023 _____

V _____ Žiline _____ Dňa _____ 15.03.2023 _____ meral _____ Vlastimil Atovič _____

S Ú P I S


zistených závad pri kontrole, ktoré neboli odstránené

Zistená závada: **Bez závad.**

Celkovo možno konštatovať, že rozvod požiarnej vody s inštalovanými hydrantmi ako sústava **nie je** v rozpore s požiadavkami STN EN 671-1 + AC1, STN EN 671-2 + AC1.

Po vykonanej kontrole a tlakovej skúške boli skrinky kompletných požiarnych vodovodov zaplombované.


Tento súpis je neoddeliteľnou časťou správy o kontrole požiarneho vodovodu podľa STN EN 671-1 + AC1, STN EN 671-2 + AC1.

 Vlastimil ATOVIČ ①
THAPNER SERVIS
Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
IČO: 34689965 • IČ: 2019 • SK1020068828
Tel.: +421 905 600 455

Kontrolór Ev. č. 986

Protokol


o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN EN 671-3


Majiteľ: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava, prevádzka ŽILINA			Identifikačné číslo hadice: RC-01/11		
Typ hadice: DN-25			Rok výroby: 2011	Dĺžka : 30 m	
Pracovný pretlak /MPa/: 1,2			Skúšobný pretlak /MPa/: 1,6		
P.č.	Dátum skúšky	Dátum nasledujúcej skúšky	Výsledok skúšky	Poznámky	Podpis skúšajúceho
1.	15.03.2023	03/2028	Dobrá	Hydrant č.1	

 Vlastimil ATOVIC
Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
IČO: 34669965 • IČ DPH: SK1020088828
Tel.: +421 905 600 455

Protokol


o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN EN 671-3

Majiteľ: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava, prevádzka ŽILINA			Identifikačné číslo hadice: RC-02/11		
Typ hadice: DN-25			Rok výroby: 2011	Dĺžka : 30 m	
Pracovný pretlak /MPa/: 1,2			Skúšobný pretlak /MPa/: 1,6		
P.č.	Dátum skúšky	Dátum nasledujúcej skúšky	Výsledok skúšky	Poznámky	Podpis skúšajúceho
2.	15.03.2023	03/2028	Dobrá	Hydrant č.2	

 Vlastimil ATOVIC
Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
IČO: 34669965 • IČ DPH: SK1020088828
Tel.: +421 905 600 455

Protokol


o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN EN 671-3

Majiteľ: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava, prevádzka ŽILINA			Identifikačné číslo hadice: RC-03/11		
Typ hadice: DN-25			Rok výroby: 2011	Dĺžka : 30 m	
Pracovný pretlak /MPa/: 1,2			Skúšobný pretlak /MPa/: 1,6		
P.č.	Dátum skúšky	Dátum nasledujúcej skúšky	Výsledok skúšky	Poznámky	Podpis skúšajúceho
3.	15.03.2023	03/2028	Dobrá	Hydrant č.3	

 Vlastimil ATOVIC
Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
IČO: 34669965 • IČ DPH: SK1020088828
Tel.: +421 905 600 455

Protokol


o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN EN 671-3

Majiteľ: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava, prevádzka ŽILINA, skrinka požiarneho vybavenia				Identifikačné číslo hadice: RC-04/19	
Typ hadice: B-75				Rok výroby: 2019	Dĺžka : 20 m
Pracovný pretlak /MPa/: 1,2				Skúšobný pretlak /MPa/: 1,6	
P.č.	Dátum skúšky	Dátum nasledujúcej skúšky	Výsledok skúšky	Poznámky	Podpis skúšajúceho
4.	15.03.2023	03/2028	Dobrá	Hydrant č.4	 Vlastimil ATOVIC THAPNER SERVIS

Stummerova 1273, 955 01 Topoľčany
IČO: 34669965 • IČ DPH: SK1020088828
Tel.: +421 905 600 455

Protokol


o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN EN 671-3

Majiteľ: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava, prevádzka ŽILINA, skrinka požiarneho vybavenia				Identifikačné číslo hadice: RC-05/19	
Typ hadice: B-75				Rok výroby: 2019	Dĺžka : 20 m
Pracovný pretlak /MPa/: 1,2				Skúšobný pretlak /MPa/: 1,6	
P.č.	Dátum skúšky	Dátum nasledujúcej skúšky	Výsledok skúšky	Poznámky	Podpis skúšajúceho
5.	15.03.2023	03/2028	Dobrá	Hydrant č.5	 Vlastimil ATOVIC THAPNER SERVIS

Stummerova 1273, 955 01 Topoľčany
IČO: 34669965 • IČ DPH: SK1020088828
Tel.: +421 905 600 455

Protokol


o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN EN 671-3

Majiteľ: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava, prevádzka ŽILINA, skrinka požiarneho vybavenia				Identifikačné číslo hadice: RC-06/19	
Typ hadice: C-52				Rok výroby: 2019	Dĺžka : 20 m
Pracovný pretlak /MPa/: 1,2				Skúšobný pretlak /MPa/: 1,6	
P.č.	Dátum skúšky	Dátum nasledujúcej skúšky	Výsledok skúšky	Poznámky	Podpis skúšajúceho
6.	15.03.2023	03/2028	Dobrá	Hydrant č.6	 Vlastimil ATOVIČ THAPNER SERVIS

Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
IČO: 34669965 • IČ DPH: SK1020088828
Tel.: +421 905 600 455

Protokol

o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN EN 671-3

Majiteľ: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava, prevádzka ŽILINA, skrinka požiarneho vybavenia				Identifikačné číslo hadice: RC-07/19	
Typ hadice: C-52				Rok výroby: 2019	Dĺžka : 20 m
Pracovný pretlak /MPa/: 1,2				Skúšobný pretlak /MPa/: 1,6	
P.č.	Dátum skúšky	Dátum nasledujúcej skúšky	Výsledok skúšky	Poznámky	Podpis skúšajúceho
7.	15.03.2023	03/2028	Dobrá	Hydrant č.7	 Vlastimil ATOVIČ THAPNER SERVIS

Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
IČO: 34669965 • IČ DPH: SK1020088828
Tel.: +421 905 600 455

Návrh
na vyradenie prenosného hasiaceho prístroja

Názov organizácie-vlastníka hasiaceho prístroja:

Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava, prevádzka “ŽILINA“

P. č.	Typové označenie prenosného hasiaceho prístroja	Názov výrobcu prenosného hasiaceho prístroja	Rok výroby prenosného hasiaceho prístroja	Číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby	Umiestnenie prenosného hasiaceho prístroja
1.	PR-2e	KODRETA	2001	1117	PRÍZEMIE DISPO ŠATNE

Prenosný hasiaci prístroj je skorodovaný a znehodnotený, pri manipulácii a uvedení prístroja do činnosti by mohlo dôjsť k úrazu. Stav prenosného hasiaceho prístroja nezodpovedá požiadavkám PO a BOZP z tohto dôvodu je určený k vyradeniu.

Dátum vystavenia návrhu na vyradenie HP: 15.03.2023

 **Vlastimil ATOVIČ** ①
THAPNER SERVIS
Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
IČO: 34669965 • IČ DPH: SK1020088828
Tel.: +421 905 600 455

Vlastimil Atovič, kontrolór PHP e.č.DŠ-05/2021-986