

Záznam z kontroly BOZP a OPP

Spoločnosť	Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. organizačná zložka - prevádzka B R A T I S L A V A		
Predmet	Záznam z pravidelnej previerky stavu BOZP a preventívnej protipožiarnej prehliadky vykonanej v objektoch a priestoroch subjektu.		
Obdobie / Dátum	07. 06. 2023	ID	092/Ku/2023
Číslo oprávnenia BTS	BTS-0189/17 zo dňa 27.10. 2017	SK Nace	52290
Číslo osvedčenia ABT	ABT-001470-06 zo dňa 23.02.2007 (AOP – 20.- 21. jan. 2022)		
Zapísal	Ing. Andrej KUCKA – BT a TPO	Podpis	

ZISTENÉ SKUTOČNOSTI

- Bola vykonaná kontrola plnenia plánovaných termínov realizácie opakovaných revízií a školiacich činností (viď. prehľad nižšie).
- Ku kontrole boli predložené záznamy z vykonanej kontroly zamestnancov na dodržiavanie používania OOPP na pracoviskách spoločnosti (prekladisku).
- Ku kontrole boli predložené záznamy z vykonanej kontroly zamestnancov na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu a prichádzania pod vplyvom na pracoviská spoločnosti.
- Bola vykonaná kontrola umiestnenia a označenia nádrže na pohonné hmoty (nafta) o objeme 10 000l. Nádrž bola umiestnená na ploche prekladiska v zmysle legislatívnych požiadaviek vyhl. 96/2004 Z.z. . V rámci kontrolnej činnosti boli do priestoru skladovania umiestnené výstražné piktogramy z hľadiska OPP, dokumentácia súvisiaca so skladovaním pohonných hmôt a na ploche ku skladu boli inštalované dodatočne 2ks PHP práškový v zmysle technickej dokumentácie výrobcu nádrže.
- Počas kontrolnej činnosti bola vykonaná kontrola plnenia úloh v rámci realizovanej akcie analýzy zorných polí u samohybných pracovných prostriedkov (kontajnerové prekladače, VZV). K dátumu kontroly boli na jednotlivé kontajnerové nakladače inštalované výstražné piktogramy, ktoré upozorňujú na mŕtvy uhol v okolí stroja vychádzajúcej z pozície obsluhy stroja. Zároveň v zmysle výsledku analýzy boli objednané parabolické zrkadlá pre účely inštalácie do predných pozícií kontajnerových nakladačov.

Prehľad revízií VTZ, školení, kontrol k **13. 06. 2023** **BRATISLAVA**

Činnosť	Lehota	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Cvičný požiarny poplach	1 x 12 mes.	9/2022	9/2023	
Audit PZS	1 x 24 mes.	7/2021	7/2023	
Audit BOZP a OPP	1 x rok	12/2022	12/2023	

Školenia	Lehota	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Opakované školenie - viazač bremien	1 x 12 mes.	9/2022	9/2023	
Opakované školenie - obsluha prac. plošiny	1 x 12 mes.	9/2022	9/2023	
Opakované školenie - práca vo výškach	1 x 12 mes.	9/2022	9/2023	
Opakované školenie - meranie hrúbok ultrazv.	1 x 60 mes.	7/2018	7/2023	

Kontroly	Lehota	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Kontrola dokumentácie OPP	1 x 12 mes.	9/2022	9/2023	
Kontrola regálov	1 x rok	9/2022	9/2023	
Kontrola rebríkov	1 x rok	9/2022	9/2023	
Kontrola osobných ochran. prac. prostriedkov	1 x mes.	5/2023	7/2023	
Kontrola na zákaz požívania alkoholu	1 x mes.	5/2023	7/2023	
Kontrola protipožiarnej skrine	1 x 12 mes.	9/2022	9/2023	
Deratizácia proti hlodavcom - fumigácia	1 x 6 mes.	3/2023	9/2023	

Činnosť – revízia EZ	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Elektrické stroje	1 x 12	6/2022	6/2023	
Elektrické spotrebiče	1 x 24	7/2021	7/2023	

Činnosť – revízia ZZ	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Kontrola viazacích prostriedkov	1 x 3	4/2023	7/2023	
Kontrola - certifikácia cestnej váhy	1 x 12	8/2022	8/2023	

Činnosť – revízia PZ podľa 508/2009 Z.z.	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Kontrola komína	1 x 6	12/2022	6/2023	

Činnosť – revízia PTZ	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Kontrola - prenosné hasiace prístroje	1 x 12	9/2022	9/2023	
Kontrola - vnútorné nástenné hydranty	1 x 12	9/2022	9/2023	
Kontrola - vonkajšie podzemné hydranty	1 x 12	9/2022	9/2023	

Zabezpečte v stanovených termínoch.

Na vedomie / prevzal : Miroslav FAGAN - manažér kontajnerových terminálov

Juraj MIKUDÍK - vedúci prevádzky BA