

Číslo potvrdenia: 682/2018 v Topoľčanoch dňa 10.12.2018

Meno a priezvisko osoby, ktorá má odbornú spôsobilosť na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov:

Vlastimil Atovič

Číslo oprávnenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov: DŠ/05/16-986,
2017/SK/N102-149/011

POTVRDENIE

O VYKONANÍ KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

podľa § 21 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú
vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečovanie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov.

Názov alebo meno vlastníka prenosných hasiacich prístrojov:

Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava

P. č.	Typové označenie prenosného hasiaceho prístroja	Názov výrobcu prenosného hasiaceho prístroja	Rok výroby prenosného hasiaceho prístroja	Číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby	Umiestnenie prenosného hasiaceho prístroja	Poznámky D – dobrý O – oprava V – vyradiť TS-Tlak.sk.
1.	P-6Te	KODRETA	2014	008574	AUTO H1	D
2.	PD-6GA	GLORIA	2007	149363	AUTO H2	D
3.	PD-6GA	GLORIA	2009	222090	AUTO H3	D
4.	P-6Če	ČERVINKA	2011	182653	DISPEČING	D
5.	P-6Če	ČERVINKA	2013	003086	VRÁTNICA	D,TS
6.	P-6Te	KODRETA	2014	007472	DIELŇA	D
7.	P-6Te	KODRETA	2010	20193	DIELŇA	D
8.	P-6Te	KODRETA	2010	20796	ELEKTRICKÁ ROZVODŇA	D
9.	P-6Če	ČERVINKA	2011	186162	DIELŇA	D
10.	P-6Če	ČERVINKA	2010	002269	DIELŇA	D
11.	P-6Če	ČERVINKA	2008	22205	DIELŇA	D,TS
12.	P-6Če	ČERVINKA	2009	202740	DIELŇA	D
13.	P-6Te	KODRETA	2014	008036	DIELŇA	D
14.	RAIMAK5	SIEL	2009	6990	DIELŇA	D
15.	P-6Če	ČERVINKA	2009	17439	A.B.PRÍZEMIE	D
16.	P-6Te	KODRETA	2009	10111	A.B.PRÍZEMIE	D
17.	S-5Če	ČERVINKA	2009	9035	A.B.SUTERÉN CHODBA	D

18.	S-5KTe	KODRETA	2007	00350	A.B.SUTERÉN CHODBA	D
19.	S-5KTe	KODRETA	2008	074762	A.B.PLYNOVÁ KOTOLŇA	D,TS
20.	S-5KTe	KODRETA	2009	00090	A.B.PLYNOVÁ KOTOLŇA	D
21.	S-5Če	ČERVINKA	2010	076126	A.B.MEDZIPOSCHODIE 1/2	D
22.	P-6Te	KODRETA	2002	12612	A.B.1.POSCHODIE	D
23.	P-6Če	ČERVINKA	2010	002921	A.B.1.POSCHODIE	D
24.	P-6Če	ČERVINKA	2009	23416	A.B.MEDZIPOSCHODIE 2/3	D
25.	PG-6PDC	NEURUPPIN	2005	06724	A.B.2.POSCHODIE	D
26.	P-6Te	KODRETA	2014	2912	A.B.2.POSCHODIE	D
27.	P-6Če	ČERVINKA	2009	18522	A.B.MEDZIPOSCHODIE 2/3	D
28.	P-6Te	KODRETA	2010	10428	A.B.3.POSCHODIE	D
29.	P-6Te	KODRETA	2000	14152	A.B.3.POSCHODIE	D
30.	S-5Če	ČERVINKA	2013	126591	A.B.3.POSCHODIE	D,TS

Dátum vykonania kontroly prenosného hasiaceho prístroja: 12/2018
 Dátum vykonania nasledujúcej kontroly prenosného hasiaceho prístroja: 12/2019

Podpis osoby, ktorá má odbornú spôsobilosť na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov:

Vlastimil ATOVIČ
THAPNER SERVIS
 956 01 Bojná, 131
 prev.: Stummerova 116, 955 01 Topoľčany
 IČO: 34669687

Záznam o vykonaní kontroly nástenných hydrantov a hadicových systémov. č.682/2018

Organizácia: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava číslo objednávky:

Kontrolovaný objekt: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava

Kontrolu vykonali: Vlastimil Atovič

Dátum kontroly: 10.12.2018

Kontrola bola vykonaná v zmysle Vyhlášky č. 699/2004 Z.z. a v súlade s ustanovením STN EN 671-2 + AC1.

Meranie tlaku bolo vykonané tlakomerom značky MANOMER o rozsahu 0,1,6 , trieda presnosti 1,6

výrobné číslo FBI 02296 , ktorého posledné ciachovanie bolo vykonané 08.02.2005

Pri kontrole a meraní tlakov boli použité príslušné doplnky, ktoré pre tento účel vyhovujú.

Výsledok kontroly

Rozvod požiarnej vody s inštalovanými hydrantmi ako sústava NIE JE v rozpore s požiadavkami STN EN 671-2 + AC1a normami týkajúcimi sa minimálnych prietokov na pevných spojkách hydrantov a dodávaného množstva vody. V čase kontroly boli uzatváracie ventily, prúdnice prevádzky schopné a plne funkčné. Hydranty sú prístupné, označené piktogramom a návodom na použitie.

Závady, ktoré neboli odstránené pri kontrole, sú uvedené na priloženom súpise závad.

Následná kontrola má byť vykonaná 12/2019

Prílohy: Tabuľka merania tlaku 1.

Súpis zistených závad 1.

Vlastimil ATOVIČ
THAPNER SERVIS
956 01 Bojná 131
prev.: Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
IČO: 328400001
Kontrolor Ev.č.986,732

**Súhrnné údaje o parametroch jednotlivých hydrantov vo vzťahu
k tlakom a množstvu požiarnej vody**

P. č.	Hydrant		Tryska Ø v mm	Tlak v MPa		Voda v l/s	Vyhovuje áno – nie
	Typ – čís.	Umiestnenie		v rade	pretlak		
1.	D-25	A.B.PRÍZEMIE	5	0,60	0,56	0,671	ÁNO
2.	D-25	A.B.1.POSCHODIE	5	0,56	0,52	0,649	ÁNO
3.	D-25	A.B.2.POSCHODIE	5	0,52	0,48	0,625	ÁNO
4.	D-25	A.B.3.POSCHODIE	5	0,48	0,44	0,600	ÁNO
5.	B-75	PODZEMNÝ VONKU	16	0,60	0,54	6,87	ÁNO
6.	B-75	PODZEMNÝ VONKU	16	0,60	0,54	6,87	ÁNO
7.	B-75	PODZEMNÝ VONKU	16	0,60	0,54	6,87	ÁNO
8.	B-75	PODZEMNÝ VONKU	16	0,60	0,54	6,87	ÁNO

Táto tabuľka je neoddeliteľnou súčasťou správy č. 682/2018

V Bratislave dňa 10.12.2018 meral Vlastimil Atovič

Vlastimil ATOVIČ
THAPNER SERVIS
956 01 Berta 131
prev.: Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
IČO: 346696510
Kontrolor Ev.č.986,732

SÚPIS

zistených závad pri kontrole, ktoré neboli odstránené

Zistená závada: **BEZ ZÁVAD.**

Celkovo možno konštatovať, že rozvod požiarnej vody s inštalovanými hydrantmi ako sústava nie je v rozpore s požiadavkami STN EN 671-2 + AC1.

Tento súpis je neoddeliteľnou časťou správy o kontrole požiarneho vodovodu podľa STN EN 671-2 + AC1.

Vlastimil ATOVIČ
THAPNER SERVIS
956 01 Bohná 131
prev.: Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
IČO: 34669985
Kontrolór Ev. č. 986,732

Protokol

o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN 92 0801

Majiteľ: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava		Identifikačné číslo hadice: R-01/09		
Typ hadice: D-25		Rok výroby: 2009	Dĺžka : 20 m	
Pracovný pretlak /MPa/: 1,2		Skúšobný pretlak /MPa/: 1,6		
P.č.	Dátum skúšky	Výsledok skúšky	Poznámky	Podpis skúšajúceho
1.	10.12.2018	Dobrá	Hydrant č.1	Vlastimír ATOVIČ THAPNER SERVIS 956 01 Bohná 131 prev.: Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany IČO: 34669965 IČ DPH: SK120208928

Protokol

o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN 92 0801

Majiteľ: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava		Identifikačné číslo hadice: R-02/09		
Typ hadice: D-25		Rok výroby: 2009	Dĺžka : 20 m	
Pracovný pretlak /MPa/: 1,2		Skúšobný pretlak /MPa/: 1,6		
P.č.	Dátum skúšky	Výsledok skúšky	Poznámky	Podpis skúšajúceho
2.	10.12.2018	Dobrá	Hydrant č.2	Vlastimír ATOVIČ THAPNER SERVIS 956 01 Bohná 131 prev.: Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany IČO: 34669965 IČ DPH: SK120208928

Protokol

o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN 92 0801

Majiteľ: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava		Identifikačné číslo hadice: R-03/09		
Typ hadice: D-25		Rok výroby: 2009	Dĺžka : 20 m	
Pracovný pretlak /MPa/: 1,2		Skúšobný pretlak /MPa/: 1,6		
P.č.	Dátum skúšky	Výsledok skúšky	Poznámky	Podpis skúšajúceho
3.	10.12.2018	Dobrá	Hydrant č.3	Vlastimír ATOVIČ THAPNER SERVIS 956 01 Bohná 131 prev.: Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany IČO: 34669965 IČ DPH: SK120208928

Protokol

o vykonanej tlakovej skúške požiarnej hadice podľa STN 92 0801

Majiteľ: Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o., Lúčna 2, 821 09 Bratislava		Identifikačné číslo hadice: R-04/09		
Typ hadice: D-25		Rok výroby: 2009	Dĺžka : 20 m	
Pracovný pretlak /MPa/: 1,2		Skúšobný pretlak /MPa/: 1,6		
P.č.	Dátum skúšky	Výsledok skúšky	Poznámky	Podpis skúšajúceho
4.	10.12.2018	Dobrá	Hydrant č.4	Vlastimil ATOVIČ

THAPNEX SERVIS
958 01 Bojná 131
prev.: Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
IČO: 34669965, IČ DPH: SK122008828