

ZÁZNAM z cvičného požiarneho poplachu

V zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. § 5 písm. e)

1. Miesto konania cvičného požiarneho poplachu :

Kontajnerový terminál RCO-CSKD s.r.o., Lúčna 2, Bratislava

Evakuované priestory spoločnosti: objekt AB, dispečing.

2. Dátum a hodina začatia cvičného požiarneho poplachu : 19. 06. 2019 o 09.55 hod.

Dátum a hodina skončenia cvičného požiarneho poplachu : 19. 06. 2019 o 09.59 hod.

Evakuácia priestorov spoločnosti, jednotlivé podlažia, bola vykonaná v v čase **3 min. 30 sek.**

3. Organizačné zabezpečenie :

Pred zahájením cvičného požiarneho poplachu **vedúci prevádzky** kontaktoval pohotovostné číslo HaZZ 150, kde uviedol, že budeme vykonávať na danej adrese nácvik evakuácie s reálnou ukážkou hasenia požiaru (informovaním vopred sa zamedzí príp. neoprávnenému výjazdu jednotky HaZZ). Cvičný požiarne poplach bol zahájený spustením /preverením požiarneho hlásiča v priestore zázemia dielne strojníkov a následne vyhlásený hlasným zvolaním „**HORÍ – zahájte evakuáciu objektu**“, so žiadosťou na prítomných o urýchlenú evakuáciu priestorov a zachovanie pokoja.

Evakuáciu riadil **vedúci prevádzky** a ostatní zamestnanci napomáhali rýchlemu priebehu evakuácie fixovaním únikových dvier a vedením zamestnancov k únikovým východom na voľné priestranstvo pred budovu na stanovené zhromaždisko pri dispečingu.

Po vyvedení zamestnancov na miesto zhromaždenia v zmysle požiarneho evakuačného plánu bola vykonaná kontrola počtu evakuovaných osôb.

Po ukončení cvičného požiarneho poplachu bol nahlásený počet evakuovaných osôb **vedúcemu prevádzky**. Celkový počet evakuovaných osôb v spoločnosti **RCO-CSKD s.r.o.** **31**.

Po ukončení cvičného poplachu bola vykonaná reálna ukážka hasenia požiaru s použitím prenosného hasiaceho prístroja práškového s výkladom postupov hasenia od technika PO.

4. Cieľ cvičného požiarneho poplachu :

V súlade s § 28 Vyhl. MV SR č. 121/ 2002 Z. z. v znení neskorších predpisoch boli preverení a prakticky precvičení zamestnanci spoločnosti, členovia PPH k rýchlej evakuácii z priestorov ohrozených požiarom. Ďalej boli preverené kapacity evakuačných ciest a technické zariadenia na zamedzenie šírenia požiaru.

5. Vyhodnotenie cvičného požiarneho poplachu :

Jednalo sa o súčasnú evakuáciu osôb, bola vykonaná evakuácia všetkých osôb spoločnosti. Cvičný požiarne poplach prebehol podľa plánu.

Evakuácie sa zúčastnili všetky prítomné osoby v objektoch.

6. Zistené nedostatky, návrh odstránenia nedostatkov:

Pri vyhodnotení cvičného požiarneho poplachu neboli zistené nedostatky. Použitý PHP bol z dôvodu technických prvkov na telese nádoby vymenený za nový HP.

Spracoval: **Ing. Andrej KUCKA**, technik PO

Dňa: 20. 06. 2019



Juraj MIKUDÍK
vedúci prevádzky