

## Záznam z kontroly BOZP a OPP

Spoločnosť	Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. organizačná zložka - prevádzka <b>B R A T I S L A V A</b>		
Predmet	Záznam z pravidelnej preverky stavu BOZP a preventívnej protipožiarnej prehliadky vykonanej v objektoch a priestoroch subjektu.		
Obdobie / Dátum	<b>22. 09. 2020</b>	ID	<b>131/Ku/2020</b>
Číslo oprávnenia BTS	BTS-0189/17 zo dňa 27.10. 2017	SK Nace	52290
Číslo osvedčenia ABT	ABT-001470-06 zo dňa 23.02.2007 (AOP – 1.- 2. febr. 2017)		
Zapísal	Ing. Andrej KUCKA – ABT a TPO	Podpis	

### ZISTENÉ SKUTOČNOSTI

- Na základe zvýšenej potreby používania náterových látok a riediacich látok dochádza na pracovisku dielne k prekročovaniu max. množstiev horľavých kvapalín, najmä HK I. triedy nebezpečnosti (t.j. riedidlo, acetón, benzín). Z tohto dôvodu doporučujem zabezpečiť / vybudovať oddelené samostatné skladovanie horľavých látok všetkých tried nebezpečnosti (t.j. farby, riedidlá, acetón, benzín ...) mimo priestorov dielne v zmysle vyhl. 96/2004 Z.z. . V dielni používať len manipulačné množstvá.  
**V priestore pracoviska do 100m<sup>2</sup> môže byť skladovaných max. 50 l HK všetkých tried nebezpečnosti, a z toho len 20% (t.j. 10 l) HK I. triedy nebezpečnosti.**
- Pri budove dispečingu aktualizovať údaj na tabuľke o vzdialenosti podzemného hydrantu od stojana – 3m.
- Plynovú kotolňu v suteréne budovy označiť kompletným piktogramom plynovej kotolne.
- Na základe zmien zabezpečiť aktualizáciu dokumentácie OPP - vývesky a následne túto vymeniť na pracoviskách.

Z: TPO, vedúci prevádzky

**UPOZORNENIE:** - na prevádzke zabezpečiť opakované činnosti a revízie :

Činnosť	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Audit BOZP a OPP	1 x 12	12/2019	<b>12/2020</b>	

Školenia	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Opakované školenie - zvärač	1 x 24	12/2018	<b>12/2020</b>	
Opakované školenie - OS 502 vlečkár	1 x 12	9/2019	<b>9/2020</b>	

Kontroly	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Kontrola osobných ochranných prac. prostriedkov	1 x 12	12/2019	<b>12/2020</b>	
Kontrola na zákaz požívania alkoholu	1 x 12	6/2019	<b>12/2020</b>	

Činnosť – revízia EZ	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Inštalácia - PB plynová kotolňa v AB	1 x 60	11/2015	<b>11/2020</b>	
Vonkajšie osvetlenie areálu				<b>dodať záznam</b>



Činnosť – revízia <b>ZZ</b>	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Kontrola viazacích prostriedkov	1 x 3	10/2020	<b>12/2020</b>	

Činnosť – revízia <b>PZ</b>	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Kontrola RSP	1 x 6	6/2020	<b>12/2020</b>	
Kontrola komína	1 x 6	6/2020	<b>12/2020</b>	

*Zabezpečte v stanovených termínoch.*

**Na vedomie / prevzal :** Miroslav FAGAN - manažér kontajnerových terminálov .....  
Juraj MIKUDÍK - vedúci prevádzky BA .....